



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЯРСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

«УДМУРТ ЭЛКУНЫСЬ ЯР ЁРОС МУНИЦИПАЛ ОКРУГ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ

Об итогах проведения отопительного сезона
2024-2025 годов в муниципальном
образовании «Муниципальный округ Ярский
район Удмуртской Республики»

Заслушав информацию первого заместителя главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» Поздеевой А.В. об итогах проведения отопительного сезона 2024-2025 годов в муниципальном образовании «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» Совет депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» **РЕШАЕТ:**

Принять к сведению информацию об итогах проведения отопительного сезона 2024-2025 годов в муниципальном образовании «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
«Муниципальный округ Ярский район
Удмуртской Республики»

С.А. Щепин

Глава муниципального образования
«Муниципальный округ Ярский район
Удмуртской Республики»

А.Ю. Старцев

пос. Яр
«19» июня 2025 года
№387

**Об итогах проведения отопительного сезона 2024-2025 годов
в муниципальном образовании «Муниципальный округ Ярский район
Удмуртской Республики»**

Распоряжением Администрации Ярского района от 06 мая 2024 года № 236 ответственным за организацию взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления в Удмуртской Республике и организациями жилищно-коммунальной сферы по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» был назначен Глава муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» Старцев Александр Юрьевич.

В рамках оценки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов в Ярском районе Администрацией Ярского района были утверждены постановления:

- от 02 мая 2024 года № 404 «О мерах по подготовке и проведению отопительного периода 2024-2025 годов в Ярском районе»;
- от 13 мая 2024 года № 426 «О подготовке к отопительному периоду 2024-2025 годов в Ярском районе». Данным постановлением была утверждена программа проведения проверки, требования по готовности к отопительному периоду и состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов.

Количество объектов, подлежащих проверке к отопительному периоду, составляло 178 шт., из них: 28 котельных, 65 жилой фонд, 24 лечебных учреждений, 7 детских учреждений, 11 учебных учреждений, 41 объектов соцкультбыта, 2 прочих потребителей.

Паспорта готовности были выданы всем организациям: 3 теплоснабжающим организациям, 6 детским учреждениям, 1 лечебным учреждениям, 11 учебным учреждениям, 5 зданиям соцкультбыта и 2 прочим потребителям.

Все объекты к отопительному периоду 2024-2025 годов были подготовлены в срок.

На основании постановления Администрации Ярского района от 23 сентября 2024 года отопительный период 2024-2025 года в Ярском районе начат с 24 сентября 2024 года, в первую очередь тепло было подано на объекты социальной сферы и жилищный фонд.

Поступающие жалобы от потребителей тепловой энергии на несоответствие температурного режима в квартирах отрабатывались оперативно ресурсоснабжающими организациями совместно с обслуживающими многоквартирные дома организациями.

Запаса угля, пеллет и дров на отопительный период 2024-2025 гг. было заготовлено в полном объеме и хватило до его завершения.

Организациями ЖКХ были созданы аварийные бригады для оперативной ликвидации возможных аварий и нарушений в работе систем жизнеобеспечения, также имелся необходимый запас материалов.

21 октября 2024 года муниципальному образованию «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» выдан паспорт готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов.

Ежедневно в отдел мониторинга состояния и анализа ЖКХ УР направлялся ежесуточный отчет о состоянии жилищно-коммунального хозяйства Ярского района за истекшие сутки.

В рамках подготовки и прохождения отопительного периода, Администрацией Ярского района проводились рабочие группы по подготовке и прохождению отопительного периода, с приглашением ресурсоснабжающих организаций и бюджетных учреждений Ярского района. На данных комиссиях обсуждались вопросы по подготовке и прохождении отопительного периода, проведенных мероприятиях, согласно утвержденному плану работ. На основании принятых решений рабочей группой организациями и учреждениями предоставлялись принятые решения и выполненные мероприятия. Таким образом, в рамках подготовки и прохождения отопительного периода 2024-2025 гг., Администрацией Ярского района проведено 7 комиссий.

Завершился отопительный период 2024-2025 года в Ярском районе 13 мая 2025 года согласно постановлению Администрации Ярского района от 12 мая 2025 года № 436 «О завершении отопительного периода 2024-2025 года».

В целом отопительный период 2024-2025 года проходил в штатном режиме.

Также в рамках подготовки к отопительному периоду 2024-2025 гг. Ярскому району выделена субсидия из бюджета Удмуртской Республики, которая была направлена на реализацию следующим мероприятий:

- Приобретение погружных электронасосов для капитального ремонта артезианских скважин в населенных пунктах Ярского района Удмуртской Республики, приобретено 4 насоса;

- Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Октябрьская в п. Яр Ярского района Удмуртской Республики, заменено 80 м сетей водоснабжения.

Таким образом общая сумма затрат на реализацию указанных мероприятий составила 334 386,53 рублей (332 713,65 рублей бюджет УР, софинансирование из местного бюджета – 1 672,88 рублей).

Дополнительно за счет средств бюджета Ярского района проводились работы по замене оборудования на артезианских скважинах, вышедшего из строя (насосы, автоматика), и частичная замена водопроводных сетей, подвергшаяся прорыву.

Дополнительно теплоснабжающими организациями ООО «Яр Энерго» и ООО «УТК» за счет собственных средств были проведены работы:

- техническое диагностирование котлов и дымовых труб
- режимно – наладочные испытания котлов
- электроизмерительные работы сопротивления заземления, электрической проводки и молниезащиты
- проверка газового оборудования и автоматики безопасности
- промывка и гидравлические испытания котлов и внутри котельного контура на плотность и прочность
- проверка состояния газоходов, дымовых каналов
- техническое обслуживание теплоэнергетического оборудования
- гидравлические испытания и промывка тепловых сетей
- текущий и капитальный ремонт тепловых сетей.