

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Адрес организации:
427621, Удмуртская республика, г.Глазов,
ул.Кирова, д.27а.
Телефон. факс: 8(34141)28437. 55825
ОКПО 05342708. ОГРН 1051800458962
ИНН/КПП 1831102821/182902001

Аттестат аккредитации
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОСС RU.0001.511010
Действителен до 29.08.2018г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 381 от 07.02.2017

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Водопроводная колонка. (код пробы Б.1738131)

Удмуртская Республика, Ярский район, МО "Пудемское", с. Пудем, ул. Кирова

Пробы (образцы) направлены:

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в УР" в г. Глазове., УР, г. Глазов, ул. Кирова, 27 А.

Дата и время отбора пробы (образца): 06.02.2017 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 06.02.2017 11 ч. 40 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача по общей гигиене
Галимон М.И.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбирались пробы (образцы):

ООО "Ярский водоканал", УР, п. Яр, ул. Гагарина, 13.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Водопроводная колонка, УР, Ярский район, с. Пудем, ул. Кирова.

Код пробы (образца):

Б.1738131

Тара, упаковка:

Стерильная стеклянная емкость 0,5л.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки:

Автотранспорт, изотермическая сумка.

Условия хранения:

T= 4+/-2 град.С

Основание для отбора: заявка от 30.01.2017 г. № 129

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

инженер по эксплуатации Буданов А.В.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Помощник врача по общей гигиене Якимовец А.М.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен, скопирован или перепечатан без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
- Протокол составлен в 3 экземплярах



Код образца (пробы): Б:1738131

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 06.02.2017 11 ч. 40 мин.
 Дата начала исследования: 06.02.2017 11 ч. 50 мин.
 Дата окончания исследования: 07.02.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	1,9*10 ¹	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Овсянникова А.В.	
Фельдшер-лаборант Вершинина Е.Ю.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Овсянникова А.В.	Подпись 

Дата формирования: 07.02.2017

общее количество страниц 2 : страница 2

