

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Аттестат аккредитации

Адрес организации:
427621, Удмуртская республика, г.Глазов,
ул. Кирова п.27а
Телефон, факс: 8(34141)28437, 55825
ОКПО 05342708, ОГРН 1051800458962
ИНН/КПП 1831102821/182902001

Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОСС RU.0001.511010
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 18 мая 2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 8 от 07.03.2019

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
Колонка (код пробы Б.19821)

Пробы (образцы) направлены:

ООО "Ярский Водоканал", УР, п. Яр, ул. Гагарина, 13

Дата и время отбора пробы (образца): 06.03.2019 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 06.03.2019 11 ч. 45 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

мастер Кузнецов С.С.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):

ООО "Ярский Водоканал", УР, п. Яр, ул. Гагарина, 13

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Колонка, УР, Ярский район, с. Пудем, ул. Гагарина, 1

Код пробы (образца):

Б.19821

Тара, упаковка:

Стерильная стеклянная емкость 0,5л

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012. ГОСТ 31861-12

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения"

Условия транспортировки:

Автотранспорт. Изотермическая сумка.

Условия хранения:

T= 4+/-2 град.С

Основание для отбора: заявка от 06.03.2019 г. № 119




Лицо ответственное за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Якимовец А.М.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ: Гольшев С.Д.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
- Протокол составлен в 3 экземплярах

Код образца (пробы): **Б.19821**

Микробиологическая лаборатория					
Дата поступления пробы: 06.03.2019 11 ч. 45 мин.					
Дата начала исследования: 06.03.2019 11 ч. 55 мин.					
Дата окончания исследования: 07.03.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	4	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Врач-бактериолог Полякова М.С.					
Фельдшер-лаборант Веретенникова Ж.А.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	
Овсянникова А.В.					

Дата формирования: 07.03.2019

общее количество страниц 2 : страница 2

